

Ogłoszenie nr 510409138-N-2021 z dnia 27.01.2021 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach: Obsługa serwisowa stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Malinowicach - Gmina Psary na rok 2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 612006-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach, Krajowy numer identyfikacyjny 27655922000000, ul. ul. Dolna 1, 42-504 Dąbie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 601 671, e-mail zgk@psary.pl, faks 323 601 670.

Adres strony internetowej (url): www.zgk.psary.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Obsługa serwisowa stacji uzdatniania wody przy ul. Wiejskiej w Malinowicach - Gmina Psary na rok 2021

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):

ZGK/378/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa Stacji Uzdatniania Wody w Malinowicach na terenie Gminy Psary. Wykonawca w ramach umowy zapewni wodę odpowiadającą wymaganiom wg. Rozporządzenia ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017, poz. 2294), w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Stacji Uzdatniania Wody w Malinowicach dostarcza wodę dla mieszkańców Gminy Psary w ilości około 730 000 m³/rok. Dane charakterystyczne: Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana na działce o numerze geodezyjnym 1183/3, obręb Malinowice, u zbiegu ulic Słonecznej i Wiejskiej w Malinowicach. Pobór wód podziemnych z utworów karbońskich, kierunek spływu wód podziemnych jest na północny-wschód w stronę rzeki Pagor, dopływie Czarnej Przemszy. Woda ze studni SM-4 pod względem fizyko-chemicznym nie odpowiada normie dla wód pitnych i musi być uzdatniana. Pod względem bakteriologicznym woda spełnia warunki normy. Technologia uzdatniania wody składa się z

następujących procesów: - magazynowanie wody surowej w zbiorniku, - napowietrzanie, - tłoczenie wody w układ filtrów, - filtracja odżelaziająca i odżelaziająco - odmanganiąca, - dezynfekcja wody podchlorynem sodu, - ponowne magazynowanie wody uzdatnionej, - tłoczenie wody do sieci. Do obowiązków Wykonawcy należą następujące czynności: 1. Dostawa podchlorynu sodu w ilościach niezbędnych do prawidłowego działania SUW; 2. Nadzór nad pracą Stacji Uzdatniania Wody przez serwis internetowy; 3. Zakup i wymianę pomp dozujących w przypadku ich uszkodzenia; 4. Wymianę filtrów w dmuchawie; 5. Wymianę separatora oleju w sprężarce minimum co 750 h; 6. Wymianę oleju w sprężarce minimum co 500 h, 7. Wymianę filtrów sprężonego powietrza, 8. Wymianę uszczelnień i łożyska w pompach w razie zużycia; 9. Stały 24 - godzinny nadzór nad pracą Stacji Uzdatniania Wody uwzględniając dni wolne od pracy oraz dni Świąteczne; 10. Usuwanie osadów ze zbiornika wód popłucznych raz w tygodniu; 11. W razie konieczności wymiana zapasowej pompy głębinowej zlokalizowanej w SUW; 12. Wymiana wszystkich przepustnic w czterech filtrach; 13. Wykonanie przeglądów zbiorników wody czystej, wody surowej oraz popłuczyn i wykonanie w razie konieczności niezbędnych napraw i wymian; 14. Co miesięczne przedkładanie w siedzibie Zamawiającego: - kart pomiaru manganu i żelaza na filtrach oraz na sieci (woda surowa i woda wychodząca na sieć); - rejestracja wydajności pompy głębinowej oraz poziomu lustra dynamicznego studni; - protokołu przeglądu Stacji Uzdatniania Wody; 15. Przedstawienie decyzji P.P.I.S. w Dąbrowie Górniczej w sprawie stosowania podchlorynu sodu w procesie uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w oparciu o atest higieniczny N.I.Z.P. – P.Z.H. w Warszawie; 16. Przedstawienie poniesionych wydatków, materiałów potrzebnych do obsługi Stacji Uzdatniania Wody na koniec roku 2021; 17. W razie konieczności wymiana pomp pośrednich; 18. W razie konieczności wymiana falowników na zestawach hydroforowych; 19. W razie konieczności modernizacja szafy sterowniczej pomp; 20. Wszystkie inne wyżej nieopisane czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody. W skład usługi wchodzi wszystkie części podlegające wymianie, podchloryn sodu, transport oraz usługa serwisowa. Obsługa serwisowa dyspozycyjna całodobowo nie wyłączając sobót, niedziel oraz świąt. Wykonawca przyjmując do wykonania w/w zamówienie zobowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dokładnością zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 65130000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 15600000

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FluidControl Service Sp. z o.o. sp. k.

Email wykonawcy: biuro@fluidcontrol.pl

Adres pocztowy: Katowice, ul. Wiązowa 5

Kod pocztowy: 40-175

Miejscowość: Katowice

Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19188000

Oferta z najniższą ceną/kosztom 19188000

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 19926000

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.