

Dąbie, 10.07.2025 r.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dąbie, ul. Dolna 1

42-504 Będzin

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ul. Malinowickiej w Psarach i w Malinowicach. Znak sprawy: ZGK/252/2025.

Ogłoszenie nr 2025-62627-233828 w Bazie konkurencyjności**Pytanie numer 2, data wysłania 2025-07-10**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, jaką średnicę zbiornika należy przyjąć w ofercie: Ø2000 mm, jak wskazano na schemacie, czy Ø1200 mm, zgodnie z opisem technicznym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w opisie technicznym Projektu architektoniczno-budowlanego omyłkowo została wskazana przez Projektanta średnica DN1200. Wobec powyższego w ofercie należy przyjąć średnicę DN2000, zgodnie z zapisami Projektu technicznego, rysunkiem technicznym nr KS09 oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji.

Zakład Gospodarki
Komunalnej
w Psarach Sp. z o.o.

Adres

Dąbie
ul. Dolna 1
42-504 Będzin

Kontakt

32 428 15 80
zgk@psary.pl
www.psary.pl

NIP
REGON
KRS

6252480712
520855874
0000953285

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców oraz stają się integralną częścią Zapytania Ofertowego i obowiązują od dnia zamieszczenia w Bazie Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/233828?sekcja=pytania>) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZGK w Psarach (<http://bip.zgkdabie.rekord.com.pl/5916/dokument/3145>).

Zatwierdzam

Zakład Gospodarki
Komunalnej
w Psarach Sp. z o.o.

Adres

Dąbie
ul. Dolna 1
42-504 Będzin

Kontakt

32 428 15 80
zgk@psary.pl
www.psary.pl

NIP
REGON
KRS

6252480712
520855874
0000953285